



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

## **REAZIONE AL FUOCO**

### **RISOLUZIONE n.42 DEL 15/04/2022**

Al fine di uniformare le modalità di prova e classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione, le certificazioni di tali prodotti siano effettuate ricorrendo alle sole prove al fuoco “europee” con la conseguente classificazione “europea” di cui alla norma EN 13501-1.

Ciascun laboratorio autorizzato, nel procedere al rilascio di una certificazione di reazione al fuoco ai sensi dell’art.8 o dell’art. 10 del D.M. 26/06/1984 di un prodotto da costruzione non ricadente nell’ambito europeo di marcatura CE, dovrà pertanto prevedere un apposito campo del certificato dedicato alla sintetica descrizione delle motivazioni che determinano l’esclusione dell’applicabilità di tale ambito.

A tal fine si riporta in allegato alla presente il modello di certificato da utilizzare per la classificazione di reazione al fuoco di un prodotto da costruzione non ricadente nell’ambito CPR di marcatura CE.

Restano ferme tutte le disposizioni del Ministero dell’Interno in merito alle procedure per la richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Ing. Massimo Nazzareno Bonfatti)**

*Firmato in forma digitale ai sensi di legge*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

**Pratica n.**

**ID LABORATORIO**

## **CERTIFICATO DI PROVA**

N° [REDACTED]

*Ai sensi dell'art.8/10 del D.M. 26/06/1984, ai sensi del D.M. 10/03/200*

*Risoluzioni applicabili:*

*Risoluzione n.42 del Centro Studi ed Esperienze*

Visto l'esito degli accertamenti e le prove al fuoco effettuati secondo le metodologie di prova e classificazione previste e richiamate dalla norma EN 13501-1, con particolare riferimento alle norme di seguito specificate:

Norma di condizionamento:	EN xxxxx
Norma di preparazione:	EN xxxxx
Norma di prova n.1:	EN xxxxx
Norma di prova n.2:	EN xxxxx
Norma di prova n.3:	EN xxxxx
Norma di classificazione:	EN 13501-1

Si certifica che al prodotto da costruzione: *denominazione commerciale prodotto*  
prodotto dalla Ditta: *denominazione commerciale Produttore*

che non ricade nel campo di applicazione del REG. (EU) n.305/2011 per le seguenti motivazioni:  
(esempi: assenza di norma armonizzata di prodotto, impossibilità di ricadere nel campo di applicazione della norma di prodotto En xxx, etc) \_\_\_\_\_

impiegato come: \_\_\_\_\_  
con posa in opera: \_\_\_\_\_

è attribuita in conformità alla norma EN 13501-1 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO**: xxxxxx

Data xx/xx/xxxx

Il Direttore del Laboratorio Autorizzato